



Bericht für den Gast



Außenansicht Kulturhaus Oberwesel

Kulturhaus Oberwesel

Anschrift

Rathausstraße 2
55430 Oberwesel

Kontaktdaten

Tel.: 06744 / 714726

E-Mail: info@kulturhaus-oberwesel.de

Web: www.kulturhaus-oberwesel.de



Prüfergebnis

Das **Kulturhaus Oberwesel** wurde am 30.08.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2017 bis März 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis


<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Ausstellungsräume: Räume im EG und OG, Ausstellungsraum im Keller und Dachgeschoss, Sonderausstellung	✓	✓	-	-	schmalste Durchgangsbreite im Flur zu den Ausstellungsräumen: 78 cm
WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche neben dem WC: links 130 cm x 71 cm, rechts 10 cm x 71 cm, davor 120 cm x 140 cm
Aufzug	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang ca. 20 m).
- Zwischen Parkplatz und Eingang hat der Weg eine Steigung von 7 % auf einer Strecke von 6 m. Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit leicht begeh- und befahrbar.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 200 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos. Die Tür öffnet automatisch.
- Der Verkaufstresen mit Kassensbereich ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 103 cm hoch. Es gibt eine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar. Die Aufzugskabine ist 110 cm x 210 cm groß (Breite x Tiefe).
- Türen und Durchgänge sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: schmalste Durchgangsbreite im Flur zu den Ausstellungsräumen beträgt 78 cm).

Ausstellungsräume: Räume im EG und OG, Ausstellungsraum im Keller und Dachgeschoss, Sonderausstellung

- Türen und Durchgänge sind mind. 90 cm breit (Ausnahmen: Ausstellungsräume im Dachgeschoss und EG: 80 cm).
- Die Exponate sind überwiegend im Stehen und Sitzen sichtbar.

Führungen

- Es werden Führungen für Menschen im Rollstuhl angeboten. Eine Voranmeldung ist nötig.
- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste im Rollstuhl an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 90 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür beträgt 120 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen vor dem WC betragen: links 130 cm x 71 cm, rechts 10 cm x 71 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 120 x 140 cm.



- Hochklappbare Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist eine Klappliege vorhanden. Die Bewegungsfläche davor beträgt 120 cm x 120 cm.
- Es ist eine Alarmschnur in einer Höhe von 15 cm vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich und akustisch vermittelt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Bei den Eingangstüren handelt es sich um Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Im gesamten Gebäude gibt es einen akustischen Alarm.
- Treppen sind visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Handläufe sind vorhanden. Diese werden waagrecht weitergeführt.
- In der Ausstellung kontrastieren die Exponate visuell mit der Umgebung, Informationen werden schriftlich und akustisch vermittelt.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist vom Eingang direkt sichtbar.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).